

СТГ	АО "СТГ"
Вх. №	01-BX-1894
от	01.02.2022
на	1л

компаний

ойтрансгаз

«Метротрансстрой» (АО «Метротрансстрой»)
Тестовская ул., д. 10, Москва, 123112, Россия
ОГРН 1207800092444
ИНН/КПП 7810799585/770301001

01.02.22 № АБЖ/45

на от

Директору проекта
М-12 «Москва–Казань»
Д.И. Дерингеру

Директору по энергетическому
строительству
АО «Стройтрансгаз»
А.В. Иванову

Касательно обращения от некоммерческого
товарищества «Сосновый Бор»

Уважаемый Дмитрий Иванович!
Уважаемый Андрей Владимирович!

АО «Метротрансстрой» в рамках договора №00000000010319P0A0002/191MT от 18.02.2021г. выполняет работы по переустройству сетей электроснабжения и связи на объекте М-12 «Строящаяся автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –Казань» на основании проектной документации и рабочей документации (сигнальный экземпляр), разработанной АО «Прогресс».

В ответ на письмо №30/Э от 30.12.2021 сообщая, что в настоящий момент исполнительная документация находится на согласовании у ответственных лиц. После подписания, заверенные копии актов исполнительной документации будут направлены в адрес СНТ «Сосновый Бор».

Прошу Вас направить данное письмо в адрес председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый Бор» Самохвалова А.Э. Копию письма, с присвоенным исходящим номером, прошу направить на Государственную компанию «Автодор».

Главный инженер

А.В. Гурьянов

Исполнитель: Рудак А.И.
Тел.: +7(495) 727-19-50
доб. 16-47



Группа компаний

Стройтрансгаз

Акционерное общество
«Метротрансстрой» (АО «Метротрансстрой»)
Тестовская ул., д. 10, Москва, 123112, Россия
ОГРН 1207800092444
ИНН/КПП 7810799585/770301001

01.02.22 № АБТ/46

на от

**Директору проекта
М-12 «Москва–Казань»
Д.И. Дерингеру**

**Директору по энергетическому
строительству
АО «Стройтрансгаз»
А.В. Иванову**

*Касательно обращения от некоммерческого
товарищества «Сосновый Бор»*

**Уважаемый Дмитрий Иванович!
Уважаемый Андрей Владимирович!**

АО «Метротрансстрой» в рамках договора №0000000010319P0A0002/191MT от 18.02.2021г. выполняет работы по переустройству сетей электроснабжения и связи на объекте М-12 «Строящаяся автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород –Казань» на основании проектной документации и рабочей документации (сигнальный экземпляр), разработанной АО «Прогресс».

В ответ на письмо №29/Э от 29.12.2021 сообщая, что выполненная прокладка труб «в виде буквы W» не противоречит ПД, РД и строительным или иным нормам и обусловлена геометрической формой поперечного профиля автодороги. Данная форма укладки труб позволяет соблюсти минимально-допустимые расстояния до низа дорожного водоотвода, за счёт опускания труб по краям проектируемой автодороги. Касательно удаления конденсата: концы труб ПЭ герметизируются, за счёт использования уплотнителей кабельных проходов УКПт, что исключает возможность появления конденсата в трубах.

Прошу Вас направить данное письмо в адрес председателя садоводческого некоммерческого товарищества «Сосновый Бор» Самохвалова А.Э. Копию письма, с присвоенным исходящим номером, прошу направить на Государственную компанию «Автодор».

Приложения:

1. Поперечный автодорожный профиль на ПК 287+00

Главный инженер

А.В. Гурьянов

Исполнитель: Рудак А.И.
Тел.: +7(495) 727-19-50
доб. 16-47

